

## Brandmeldeanlage

- Zeit: **Donnerstag, 11. November 2010, 09:26 - 09:39 Uhr**  
Ort: **Aying, Münchener Straße 21**  
Alarmmeldung: **Brandmeldeanlage**  
Einsatzstärke: **8 Mann**  
Bemerkungen: Die Feuerwehr Aying wurde durch die automatische Brandmeldeanlage der Brauerei Aying alarmiert. Bei der Erkundung durch den Atemschutztrupp wurde eine starke Dampfentwicklung als Auslösegrund festgestellt. Der Dampfaustritt wurde von Mitarbeitern abgestellt. Somit bestand für die Feuerwehr kein Grund zum Eingreifen. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt.

