

Einsatz-Kurzberichte 2012

BMZ Brauerei Aying

Zeit: Montag, 17. Dezember 2012, 21:31 - 21:58 Uhr

Ort: Aying, Münchener Straße 21

Alarmmeldung: Brandmeldeanlage

Einsatzstärke: 22 Mann

Fahrzeuge: LF 16/12, GW-L2, MTW 1, MTW 2

Bemerkungen: Die Feuerwehr Aying wurde durch die automatische Brandmeldeanlage der Brauerei Aying alarmiert. Bei einer Veranstaltung im Schalander im 1. Obergeschoss löste ein automatischer Melder durch Zigarettenrauch aus. Das Schalander wurde durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr kontrolliert und gelüftet. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgesetzt. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr Aying war nicht erforderlich.

