

Einsatz-Kurzberichte 2010

BMA AWO Seniorenzentrum

- Zeit: Montag, 26. April 2010, 23:12 - 00:00 Uhr
Ort: Aying, Schieferweg 29
Alarmmeldung: Brandmeldeanlage
Einsatzstärke: 26 Mann
Bemerkungen: Die Feuerwehr Aying wurde durch die automatische Brandmeldeanlage des AWO Seniorenzentrums alarmiert. Starke Dampfwicklung im Badezimmer eines Bewohners hatte den Rauchmelder ausgelöst. Die Dusche war übergelaufen, in der gesamten Wohneinheit stand 1 cm hoch das Wasser. Der Gerätewagen fuhr zurück ins Feuerwehrhaus und holte den Rollcontainer Hochwasser. Die Einsatzkräfte nahmen das Wasser auf.

